



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 11 / 11 / 2015. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Ravenna, Comune Faenza, Località abitata Faenza. Identificativo Aggregato Strutturale 0000010078, Identificativo Unità Strutturale 999. Indirizzo Viale delle Ceramiche, Denominazione Vigili del fuoco.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata No. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50. VOLUME UNICO SU AC No. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S53. ANNO DI PROGETTAZIONE 1900, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1950. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 5, Ore fruizione nel giorno 24, Mesi fruizione nell'anno 12. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).