



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 18 / 04 / 2017. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Ravenna, Comune Faenza, Località abitata Faenza. Identificativo Aggregato Strutturale 0000010384, Identificativo Unità Strutturale 013. Indirizzo Via Zanelli. Denominazione Comune di Faenza - Settore Territorio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata No. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC No. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S90. ANNO DI PROGETTAZIONE 1800, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1850. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 22, Ore fruizione nel giorno 8, Mesi fruizione nell'anno 12. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).