



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 27 / 03 / 2015. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Ravenna. Comune: Lugo. Località abitata: Lugo. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000006820. Identificativo Unità Strutturale: 002. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000045, b) 0000000055. Indirizzo: Via Mentana. Denominazione: Carabinieri.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (No), 14 Interna (No), D'estremità (No), D'angolo (No). FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): (No). UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: (No). NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50. ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 3. VOLUME UNICO SU AC: (No). SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 245. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. CORDOLI O CATENE: (No). DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. STATO MANUTENTIVO: Carente. PROPRIETÀ: 32 Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Interferente con l'edificio strategico.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S52. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1900. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1900. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti 2. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66-73 Codici evento e date. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).