Regione Emilia-Romagna 2597 → Scheda da ritornare al Genio Civile

Pratica N° 2.5 9 4 | 9 8 1

COMPRENSORIO

COMUNE-Istat P I A

Cn402

162130P640

-Ditta ISTITUTO SORDOMUTI E CIECHI MADONNA DELLA BOMBA

residente a Piacenza in Via Pubb. Passeggio

-Pozzo ad uso irriguo in Comune di Piacenza

Frazione _____ Località S.Giuseppe Mapp.N° 10 /Fg. 80

-Data di ultimazione della perforazione: [redacted]

-Ditta perforatrice: Off. Massarenti

60
32

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) SI

*diametro interno tubi mm. 300

*profondità mt. 32,00

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa sommersa

*potenza Cv 1,5 ~~kW~~

*prevalenza mt. 20,00

*portata lt/sec. 2,5

-Livello statico mt. 10,00

-Portata pozzo:lt/sec. 6,00

-Superficie irrigata:

ha. _____ are 50 ca. 00

-Consumo giornaliero (24 ore):

metri cubi 5

STRATIGRAFIA DEL TERRENO	Falde captate
Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati	
-da mt. 0 a mt. 2 terreno vegetale	
-da mt. 2 a mt. 4 materiale di riporto e ghiaia	
-da mt. 4 a mt. 10 ghiaia compatta	
-da mt. 10 a mt. 18 falda acquifera	
-da mt. 18 a mt. 32 ghiaia compatta	
-da mt. _____ a mt. _____	
-da mt. _____ a mt. _____	
-da mt. _____ a mt. _____	

UFFICIO GENIO CIVILE PIACENZA N. 28.70

Localizzazione del pozzo											
Long.	1	1	1	Lat.	2	7		Ha.	1	4	
Quota piano campagna:m.s.l.m.								6	2		

La Ditta sottoscritta afferma,sotto la propria responsabilità,che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data luglio 1981

Firma [signature]

ANNOTAZIONI: l'acqua viene estratta con pompa sommersa comandata elettricamente

N.B. : Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo, rilasciati da Laboratori o Gabinetti,è invitata ad allegarne copia.